



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Невского, д.3, г. Липецк, 398005, телефон/факс (4742) 43-31-09  
ОКПО 00257667, ОГРН 1023601536200, ИНН/КПП 3665004949/366501001

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**проверки соблюдения требований энергетической безопасности**  
**№ Л5/240-6608**

**“ 13 ” декабря 20 16 г. “ 16-00 час ”**  
(дата и время составления предписания)

**398005, г. Липецк, ул. Невского, д. 3**  
(место составления)

На основании распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору В.А. Долматова от 02 декабря 20 16 г. № Л5/240-6608 “О проведении плановой, выездной проверки юридического лица” в период с “ 12 ” декабря по “ 13 ” декабря 20 16 г. должностным лицом

Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Ответственный за проведение проверки
1.	Плотников Сергей Юрьевич	государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Липецкой области	Плотников Сергей Юрьевич

в присутствии:

1. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Бутырки Задонского муниципального района Липецкой области Архиповой Нины Алексеевны

проведена плановая целевая проверка соблюдения обязательных требований в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и требований энергетической безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Бутырки Задонского муниципального района Липецкой области

399237, Липецкая область, Задонский район, с. Бутырки, ул. Рабочая, д. 11.

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, место проведения мероприятия)

1. Сведения о результатах плановой целевой проверки

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада



соблюдения обязательных требований в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и требований энергетической безопасности представлены в акте № Л5/240-6608 от 13.12.2016г. (констатация фактов соблюдения требований в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и энергетической безопасности по вопросам программы проверки), в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений:

2. В ходе проверки устраненных нарушений нет.

1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Не предъявлен журнал присвоения 1 гр. по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	п. 1.4.4 ПТЭЭП	25.02.17г.
2	Не составлен годовой график планово-предупредительного ремонта электрооборудования на 2016г.	п.1.6.1, 1.6.3 ПТЭЭП	25.02.17г.
3	Не предъявлен оперативный журнал.	п. 8.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТ) утвержденные Минтруда России приказ от 24 июля 2013 г. № 328н	25.02.17г.
4	Не предъявлен журнал учёта электрооборудования.	п. 1.8.2 ПТЭЭП	25.02.17г.
5	Не предъявлены паспорта на заземляющие устройства.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	25.02.17г.
6	Не предъявлены исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений.	п.1.8.1 ПТЭЭП	25.02.17г.
7	Не предъявлены протоколы профилактических испытаний и измерений УЗО.	прил. 3 ПТЭЭП	25.02.17г.
8	На вводном рубильнике и ЩР электрощитовой отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	25.02.17г.
9	На приводе вводного рубильника отсутствуют указатели отключенного и включенного положения.	п. 2.2.15 ПТЭЭП	25.02.17г.
10	Эл. розетки в помещении группы и помещении для переодевания детей расположены на недопустимом низком уровне.	п. 1.1.20 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные Минэнерго РФ Приказ от 8 июля 2002 г. № 204	25.02.17г.



11	Отсутствует надежное крепление эл. розетки питания водонагревателя.	п.1.2.2 ПТЭЭП	25.02.17г.
12	✓ Не установлен на вводе аппарат защиты эл. сетей котельной.	п. 1.1.20 ПУЭ	25.02.17г.
13	На светильниках освещения в котельной отсутствуют защитные плафоны.	п.2.12.12 ПТЭЭП	25.02.17г.
14	✓ В сети питания циркуляционного насоса в котельной отсутствует защитный «РЕ» проводник.	п. 1.7.76 ПУЭ	25.02.17г.

На основании проведенного обследования и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Положением о Верхне-Донском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016г. №247


**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  
с. Бутырки Задонского муниципального района Липецкой области  
399237, Липецкая область, Задонский район, с. Бутырки, ул. Рабочая, д. 11.**  
Руководителю (представителю) юридического лица (фирменное наименование, место нахождения (адрес))

предписывается устранить вышеуказанные нарушения **в установленные для этого строки и по мере устранения нарушений** направлять уведомления об исполнении настоящего предписания в Верхне-Донское Управление Ростехнадзора по адресу: 398005, г. Липецк, ул. Невского, д.3.

Предписание от “ 13 ” декабря 20 16 г. № Л5/240-6608 составлено на 3 страницах

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор



С.Ю. Плотников

(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Бутырки Задонского муниципального района Липецкой области



Н.А. Архипова

(подпись)


С предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания на руки получил:

Законный представитель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Бутырки Задонского муниципального района Липецкой области

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Бутырки Задонского муниципального района Липецкой области

Архипова Нина Алексеевна  
(Ф.И.О.)

(подпись)

13.12.2016г.  
(дата)